

6-1 浸出水処理設備の点検

	点検日	点検結果	講じた措置内容及びその年月日
4月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロー、計器類等を点検 異常なし	

6-2 浸出水処理設備のプラントメーカー点検

	点検日	点検結果	講じた措置内容及びその年月日
4月	13日、14日	ポンプ、ブロー、計器類等を点検。簡易分析により各種処理水槽稼働状況を確認。擁壁、遮水工の点検。異常な	

7 残余の埋立容量

45,670m³（平成28年3月16日現在）

地点別結果表(上流側採水箇所)

測定箇所		上流側採水箇所										
項目	単位	4月13日	5月18日									
1	アルキル水銀	mg/l	検出せず	-								
2	総水銀	mg/l	0.0005未満	-								
3	カドミウム	mg/l	0.0003未満	-								
4	鉛	mg/l	0.001未満	-								
5	六価クロム	mg/l	0.02未満	-								
6	砒素	mg/l	0.001未満	-								
7	全シアン	mg/l	検出せず	-								
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	検出せず	-								
9	トリクロロエチレン	mg/l	0.001未満	-								
10	テトラクロロエチレン	mg/l	0.001未満	-								
11	ジクロロメタン	mg/l	0.002未満	-								
12	四塩化炭素	mg/l	0.0002未満	-								
13	クロロエチレン*	mg/l	0.0002未満	-								
14	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004未満	-								
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.001未満	-								
16	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.001未満	-								
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.001未満	-								
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.0006未満	-								
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.0002未満	-								
20	ベンゼン	mg/l	0.001未満	-								
21	チウラム	mg/l	0.0006未満	-								
22	シマジン	mg/l	0.0003未満	-								
23	チオベンカルブ	mg/l	0.002未満	-								
24	セレン	mg/l	0.001未満	-								
27	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.1	-								
26	ふっ素	mg/l	0.05未満	-								
27	ほう素	mg/l	0.1未満	-								
28	1,4-ジオキサン	mg/l	0.005未満	-								
29	水素イオン濃度(pH)	-	7.2	7.1								
30	電気伝導率	mS/m	6.4	7.5								
31	塩化物イオン	mg/l	6.2	4								
32	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	-	-								

※平成29年3月31日以前は塩化ビニル

地点別結果表(下流側採水箇所)

測定箇所		下流側採水箇所										
項目	単位	4月13日	5月18日									
1	アルキル水銀	mg/l	検出せず	-								
2	総水銀	mg/l	0.0005未満	-								
3	カドミウム	mg/l	0.0005	-								
4	鉛	mg/l	0.001未満	-								
5	六価クロム	mg/l	0.02未満	-								
6	砒素	mg/l	0.001未満	-								
7	全シアン	mg/l	検出せず	-								
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	検出せず	-								
9	トリクロロエチレン	mg/l	0.001未満	-								
10	テトラクロロエチレン	mg/l	0.001未満	-								
11	ジクロロメタン	mg/l	0.002未満	-								
12	四塩化炭素	mg/l	0.0002未満	-								
13	クロロエチレン*	mg/l	0.0002未満	-								
14	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004未満	-								
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.001未満	-								
16	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.001未満	-								
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.001未満	-								
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.0006未満	-								
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.0002未満	-								
20	ベンゼン	mg/l	0.001未満	-								
21	チウラム	mg/l	0.0006未満	-								
22	シマジン	mg/l	0.0003未満	-								
23	チオベンカルブ	mg/l	0.002未満	-								
24	セレン	mg/l	0.001未満	-								
27	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	1.7	-								
26	ふっ素	mg/l	0.05未満	-								
27	ほう素	mg/l	0.1未満	-								
28	1,4-ジオキサン	mg/l	0.005未満	-								
29	水素イオン濃度(pH)	-	7.3	7.6								
30	電気伝導率	mS/m	34.5	44.1								
31	塩化物イオン	mg/l	14	9								
32	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	-	-								

※平成29年3月31日以前は塩化ビニル

地点別結果表(放流水)

測定箇所		放流水											基準値(mg/l以下)
項目	単位	4月13日	5月18日										
1	アルキル水銀化合物	mg/l	検出せず	-									検出されないこと
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/l	0.0005未満	-									0.005
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003未満	-									0.03
4	鉛及びその化合物	mg/l	0.01未満	-									0.1
5	有機燐化合物	mg/l	0.05未満	-									1
6	六価クロム化合物	mg/l	0.05未満	-									0.5
7	砒素及びその化合物	mg/l	0.01未満	-									0.1
8	シアン化合物(全シアン)	mg/l	0.1未満	-									1
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	0.0005未満	-									0.003
10	トリクロロエチレン	mg/l	0.001未満	-									0.1
11	テトラクロロエチレン	mg/l	0.001未満	-									0.1
12	ジクロロメタン	mg/l	0.002未満	-									0.2
13	四塩化炭素	mg/l	0.001未満	-									0.02
14	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.001未満	-									0.04
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.001未満	-									1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.001未満	-									0.4
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.001未満	-									3
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.001未満	-									0.06
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	0.001未満	-									0.02
20	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05未満	-									0.5
21	チウラム	mg/l	0.006未満	-									0.06
22	シマジン	mg/l	0.003未満	-									0.03
23	チオベンカルブ	mg/l	0.02未満	-									0.2
24	ベンゼン	mg/l	0.001未満	-									0.1
25	セレン及びその化合物	mg/l	0.01未満	-									0.1
26	ほう素及びその化合物	mg/l	1未満	-									50
27	ふっ素及びその化合物	mg/l	0.5未満	-									15
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/l	1.8	-									200
29	水素イオン濃度(pH)	-	7.2	7.6									5.8~8.6
30	生物化学的酸素要求量(BOD)	mS/m	3.8	0.6									10 ^{**}
31	化学的酸素要求量(CODMn)	mg/l	5.8	3.5									10 ^{**}
32	浮遊物質(SS)	mg/l	3	1未満									10 ^{**}
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/l	2未満	-									5
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	mg/l	2未満	-									30
35	フェノール類含有量	mg/l	0.5未満	-									5
36	銅含有量	mg/l	0.1未満	-									3
37	亜鉛含有量	mg/l	0.1未満	-									2
38	溶解性鉄含有量	mg/l	0.1未満	-									10
39	溶解性マンガン含有量	mg/l	0.1未満	-									10
40	クロム含有量	mg/l	0.05未満	-									2
41	大腸菌群数	個/cm ³	10未満	10未満									3000 (個/cm ³)
42	窒素含有量	mg/l	2.8	1.5									10
43	燐含有量	mg/l	0.11	-									16
44	電気伝導率	mS/m	180	198									-
45	塩化物イオン	mg/l	610	550									-
46	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	-	-									10 (pg-TEQ/l)

※ 印は維持管理計画の基準値(排水基準値は、BOD:60mg/l、CODMn:90mg/l、SS:60mg/l)