

平成30年度 大島一般廃棄物管理型最終処分場の維持管理に関する記録

1 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

【単位：t】

月	平成30年度												平成 30年度計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
埋立量	73.55	80.37	63.47	64.93	57.95	41.32	60.11	68.24	43.94	62.80	55.08	47.08	719

埋立廃棄物の種類 焼却残渣

2 擁壁等の点検

	点検日	点検結果	講じた措置内容及びその年月日
4月	2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
5月	1,2,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30,31	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
6月	1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
7月	2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,17,18,19,20,23,24,25,26,27,20,31	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
8月	1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
9月	3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,18,19,20,21,25,26,27,28	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
10月	1,2,3,4,5,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
11月	1,2,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,19,20,21,22,26,27,28,29,30	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
12月	3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
1月	7,8,9,10,11,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30,31	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
2月	1,4,5,6,7,8,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
3月	1,4,5,6,7,8,12,13,14,15,18,19,20,22,25,26,27,28,29	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	

3 遮水工の点検

	点検日	点検結果	講じた措置内容及びその年月日
4月	2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
5月	1,2,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30,31	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
6月	1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
7月	2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,17,18,19,20,23,24,25,26,27,20,31	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
8月	1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
9月	3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,18,19,20,21,25,26,27,28	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
10月	1,2,3,4,5,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
11月	1,2,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,19,20,21,22,26,27,28,29,30	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
12月	3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
1月	7,8,9,10,11,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30,31	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
2月	1,4,5,6,7,8,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
3月	1,4,5,6,7,8,12,13,14,15,18,19,20,22,25,26,27,28,29	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	

平成30年度 大島一般廃棄物管理型最終処分場の維持管理に関する記録

4 放流水、周縁地下水

採取日	採取場所	結果が得られた日	測定結果
平成30.4.18	地下水（底部、沢部）、放流水	平成30.5.21	別紙 水質検査結果のとおり
平成30.5.15	地下水（底部、沢部）、放流水	平成30.6.25	別紙 水質検査結果のとおり
平成30.6.12	地下水（底部、沢部）、放流水	平成30.7.17	別紙 水質検査結果のとおり
平成30.7.3	地下水（底部、沢部）、放流水	平成30.7.27	別紙 水質検査結果のとおり
平成30.8.15	地下水（底部、沢部）、放流水	平成30.9.7	別紙 水質検査結果のとおり
平成30.9.6	地下水（底部、沢部）、放流水	平成30.9.27	別紙 水質検査結果のとおり
平成30.10.11	地下水（底部、沢部）、放流水	平成30.10.31	別紙 水質検査結果のとおり
平成30.11.13	地下水（底部、沢部）、放流水	平成30.11.22	別紙 水質検査結果のとおり
平成30.12.11	地下水（底部、沢部）、放流水	平成30.12.21	別紙 水質検査結果のとおり
平成31.1.21	地下水（底部、沢部）、放流水	平成31.2.14	別紙 水質検査結果のとおり
平成31.2.5	地下水（底部、沢部）、放流水	平成31.3.13	別紙 水質検査結果のとおり
平成31.3.5	地下水（底部、沢部）、放流水	平成31.3.31	別紙 水質検査結果のとおり

5 調整池の点検

	点検日	点検結果	講じた措置内容及びその年月日
4月	2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27	目視で水位、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
5月	1,2,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30,31	目視で水位、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
6月	1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29	目視で水位、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
7月	2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,17,18,19,20,23,24,25,26,27,20,31	目視で水位、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
8月	1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31	目視で水位、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
9月	3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,18,19,20,21,25,26,27,28	目視で水位、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
10月	1,2,3,4,5,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31	目視で水位、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
11月	1,2,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,19,20,21,22,26,27,28,29,30	目視で水位、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
12月	3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28	目視で水位、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
1月	7,8,9,10,11,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30,31	目視で水位、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
2月	1,4,5,6,7,8,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28	目視で水位、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
3月	1,4,5,6,7,8,12,13,14,15,18,19,20,22,25,26,27,28,29	目視で水位、土砂堆積状況等を点検 異常なし	

平成30年度 大島一般廃棄物管理型最終処分場の維持管理に関する記録

6-1 浸出水処理設備の点検

	点検日	点検結果	講じた措置内容及びその年月日
4月	2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27	ポンプ、ブロー、計器類等を点検 異常なし	
5月	1,2,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30,31	ポンプ、ブロー、計器類等を点検 異常なし	
6月	1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29	ポンプ、ブロー、計器類等を点検 異常なし	
7月	2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,17,18,19,20,23,24,25,26,27,20,31	ポンプ、ブロー、計器類等を点検 異常なし	
8月	1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31	ポンプ、ブロー、計器類等を点検 異常なし	
9月	3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,18,19,20,21,25,26,27,28	ポンプ、ブロー、計器類等を点検 異常なし	
10月	1,2,3,4,5,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31	ポンプ、ブロー、計器類等を点検 異常なし	
11月	1,2,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,19,20,21,22,26,27,28,29,30	ポンプ、ブロー、計器類等を点検 異常なし	
12月	3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28	ポンプ、ブロー、計器類等を点検 異常なし	
1月	7,8,9,10,11,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30,31	ポンプ、ブロー、計器類等を点検 異常なし	
2月	1,4,5,6,7,8,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28	ポンプ、ブロー、計器類等を点検 異常なし	
3月	1,4,5,6,7,8,12,13,14,15,18,19,20,22,25,26,27,28,29	ポンプ、ブロー、計器類等を点検 異常なし	

6-2 浸出水処理設備のプラントメーカー点検

点検日	点検結果	講じた措置内容及びその年月日
韮30.4. 17,18,19	ブロー、コンプレッサー等点検 異常なし	
韮30.5. 14,15,16	ブロー、コンプレッサー等点検 異常なし	
韮30.6.12,13,14	ブロー、コンプレッサー等点検 異常なし	
韮30.7.3,4,5	ブロー、コンプレッサー等点検 異常なし	
韮30.8.15,16,17	ブロー、コンプレッサー等点検 異常なし	
韮30.9.4,5,6	ブロー、コンプレッサー等点検 異常なし	
韮30.10.10,11,12	ブロー、コンプレッサー等点検 異常なし	
韮30.11.13,14,15,16	ブロー、コンプレッサー等点検 異常なし	
韮30.12.11,12,13,14	ブロー、コンプレッサー等点検 異常なし	
韮31.1.15,16,17	ブロー、コンプレッサー等点検 異常なし	
韮31.2.5,6,7,8	ブロー、コンプレッサー等点検 異常なし	
韮31.3.4,5,6	ブロー、コンプレッサー等点検 異常なし	

7-1 四半期ごとの残余容量（埋立容積 49,500m³）

四半期	年月日	残余容量
第1四半期	2018年6月30日	26,214m ³
第2四半期	2018年9月30日	25,970m ³
第3四半期	2018年12月31日	25,710m ³
第4四半期	2019年3月31日	25,470m ³

7-2 残余容量測量結果

測量日	残余容量
韮31. 2. 26	27,590

地点別結果表(①-1 地下水 沢部)

測定箇所		①-1 地下水 沢部												
項目	単位	4月18日	5月15日	6月12日	7月3日	8月15日	9月6日	10月11日	11月13日	12月11日	1月21日	2月5日	3月5日	
1	アルキル水銀	mg/L	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-
2	総水銀	mg/L	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-
3	カドミウム	mg/L	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-
4	鉛	mg/L	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
5	六価クロム	mg/L	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-
6	砒素	mg/L	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
7	全シアン	mg/L	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-
9	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
11	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-
12	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-
13	クロロエチレン	mg/L	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満	-	-	0.0004未満	-	-	0.0004未満	-	-	0.0004未満	-	-
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
16-1	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-
20	ベンゼン	mg/L	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
21	チウラム	mg/L	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-
22	シマジン	mg/L	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-
23	チオベンカルブ	mg/L	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-
24	セレン	mg/L	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.4	-	-	0.22	-	-	0.22	-	-	0.62	-	-
26	ふっ素	mg/L	0.05未満	-	-	0.05未満	-	-	0.05未満	-	-	0.05未満	-	-
27	ほう素	mg/L	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-
28	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-
29	水素イオン濃度(pH)	-	7.7	7.5	7.1	7.7	7.4	7.5	7.5	7.6	8.3	8.3	7.9	7.7
30	電気伝導率	mS/m	10.2	8.3	9.0	13.9	8.1	10.9	22.1	14.2	21.7	26.5	16.6	7.5
31	塩化物イオン	mg/L	12.0	7.3	4.7	3.4	6.9	11.0	35.0	6.0	10.0	7.4	17	10
32	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	0.042	-	-	-	-	-	0.270	-	-

地点別結果表(①-2 地下水 底部)

測定箇所		①-2 地下水 底部												
項目	単位	4月14日	5月15日	6月12日	7月3日	8月15日	9月6日	10月11日	11月13日	12月11日	1月21日	2月5日	3月5日	
1	アルキル水銀	mg/L	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-
2	総水銀	mg/L	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-
3	カドミウム	mg/L	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-
4	鉛	mg/L	0.003	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.004	-	-
5	六価クロム	mg/L	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-
6	砒素	mg/L	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
7	全シアン	mg/L	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-
9	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
10	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
11	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-
12	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-
13	クロロエチレン	mg/L	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満	-	-	0.0004未満	-	-	0.0004未満	-	-	0.0004未満	-	-
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
16-1	1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-
20	ベンゼン	mg/L	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
21	チウラム	mg/L	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-
22	シマジン	mg/L	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-
23	チオベンカルブ	mg/L	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-
24	セレン	mg/L	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
25	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.2	-	-	10.0	-	-	0.6	-	-	1.8	-	-
26	ふっ素	mg/L	0.05未満	-	-	0.06	-	-	0.05未満	-	-	0.05未満	-	-
27	ほう素	mg/L	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-
28	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-
29	水素イオン濃度(pH)	-	8.0	7.8	7.9	8.0	7.9	7.6	7.5	7.6	8.1	8.0	8.0	7.5
30	電気伝導率	mS/m	18.7	17.5	57.2	44.0	16.3	15.2	13.6	16.8	17.6	18.3	15.8	11.2
31	塩化物イオン	mg/L	14.0	11.0	41.0	34.0	11.0	14.0	9.8	11.0	10.0	9.8	11.0	7.6
32	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	0.084	-	-	-	-	-	0.310	-	-

地点別結果表(③ 放流水)

測定箇所		③ 放流水													基準値
項目	単位	4月18日	5月15日	6月12日	7月3日	8月15日	9月6日	10月11日	11月13日	12月11日	1月21日	2月5日	3月5日	(mg/L以下)	
1	アルキル水銀化合物	mg/L	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出されないこと
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.005
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0003未満	-	-	0.0007	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.03
4	鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	-	-	0.01	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.1
5	有機リン化合物	mg/L	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	1
6	六価クロム化合物	mg/L	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.5
7	砒素及びその化合物	mg/L	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.1
8	シアン化合物(全シアン)	mg/L	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	1
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.003
10	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.1
11	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.1
12	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.2
13	四塩化炭素	mg/L	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.02
14	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.04
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.4
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	3
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.06
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.02
20	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.5
21	チウラム	mg/L	0.006未満	-	-	0.006未満	-	-	0.006未満	-	-	0.006未満	-	-	0.06
22	シマジン	mg/L	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.03
23	チオベンカルブ	mg/L	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.2
24	ベンゼン	mg/L	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.1
25	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.1
26	ほう素及びその化合物	mg/L	1未満	-	-	1未満	-	-	1未満	-	-	1未満	-	-	50
27	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.5未満	-	-	0.5未満	-	-	0.5未満	-	-	0.5未満	-	-	15
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	0.6	-	-	0.6	-	-	2.6	-	-	0.5未満	-	-	200
29	水素イオン濃度(pH)	-	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.7	7.9	7.8	7.9	7.7	5.8~8.6 [※]
30	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	10 [※]
31	化学的酸素要求量(CODMn)	mg/L	3.5	6.1	5.7	6.9	5.9	4.3	8.5	7.5	4.1	1.5	1.2	1.2	10 [※]
32	浮遊物質(SS)	mg/L	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1	1	1未満	1未満	1未満	1未満	10 [※]
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/L	2未満	-	-	2未満	-	-	2未満	-	-	2未満	-	-	5
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	mg/L	2未満	-	-	2未満	-	-	2未満	-	-	2未満	-	-	30
35	フェノール類含有量	mg/L	0.5未満	-	-	0.5未満	-	-	0.5未満	-	-	0.5未満	-	-	5
36	銅含有量	mg/L	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	3
37	亜鉛含有量	mg/L	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	2
38	溶解性鉄含有量	mg/L	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	10
39	溶解性マンガン含有量	mg/L	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	10
40	クロム含有量	mg/L	0.05未満	-	-	0.05未満	-	-	0.05未満	-	-	0.05未満	-	-	2
41	大腸菌群数	個/cm ³	検出せず	検出せず	検出せず	120	470	150	62	370	300	450	40	14	3000(個/cm ³)
42	窒素含有量	mg/L	1.0	1.8	1.7	1.6	1.0	0.7	3.9	1.6	0.7	0.3	0.6	0.5	10 [※]
43	燐含有量	mg/L	1.1	-	-	0.35	-	-	0.24	-	-	0.21	-	-	16
44	電気伝導率	mS/m	484	452	450	479	517	552	556	554	646	608	684	625	-
45	塩化物イオン	mg/L	1400	1300	1200	1400	1400	1700	1800	1600	2000	2000	2100	1900	-
46	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	0.00046	-	-	-	-	-	0.00010	-	-	10(pg-TEQ/L)

※ 印は維持管理計画の規制値(排出基準値は、BOD:60mg/ℓ、CODMn:90mg/ℓ、SS:60mg/ℓ、T-N:120mg/ℓ)