

令和3年度 八丈島一般廃棄物管理型最終処分場の維持管理に関する記録

1 埋立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

	一般廃棄物の種類	数量（単位：トン）
4月	焼却残さ	45.57
5月	焼却残さ	41.56
6月	焼却残さ	43.08
7月	焼却残さ	44.93
8月	焼却残さ	31.83
9月	焼却残さ	36.89
10月	焼却残さ	50.02
11月	焼却残さ	32.34
12月	焼却残さ	35.00
1月	焼却残さ	29.96
2月	焼却残さ	25.39
3月	焼却残さ	38.57

2 擁壁等の点検

	点検日	点検結果	講じた措置内容及びその年月日
4月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
5月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
6月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
7月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
8月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
9月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
10月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
11月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
12月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
1月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
2月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	
3月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で亀裂、法面崩壊等を点検 異常なし	

3-1 遮水工の点検

	点検日	点検結果	講じた措置内容及びその年月日
4月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
5月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
6月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
7月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
8月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
9月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
10月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
11月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
12月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
1月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
2月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	
3月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で剥がれ、亀裂等を点検 異常なし	

3-2 地下水集排水管からの異常出水の有無

	確認日	確認結果	講じた措置内容及びその年月日
4月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	異常なし	
5月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	異常なし	
6月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	異常なし	
7月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	異常なし	
8月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	異常なし	
9月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	異常なし	
10月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	異常なし	
11月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	異常なし	
12月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	異常なし	
1月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	異常なし	
2月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	異常なし	
3月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	異常なし	

4 放流水、周縁地下水、浸出水

採取日	採取場所	結果が得られた日	測定結果	講じた措置内容及びその年月日
令和3年4月19日	上流側、下流側、放流水	令和3年5月6日	別紙 水質検査結果のとおり	
令和3年5月19日	上流側、下流側、放流水	令和3年6月2日	別紙 水質検査結果のとおり	
令和3年6月16日	上流側、下流側、放流水	令和3年6月30日	別紙 水質検査結果のとおり	
令和3年7月12日	上流側、下流側、放流水	令和3年7月28日	別紙 水質検査結果のとおり	
令和3年8月17日	上流側、下流側、放流水	令和3年9月17日	別紙 水質検査結果のとおり	
令和3年9月13日	上流側、下流側、放流水	令和3年9月28日	別紙 水質検査結果のとおり	
令和3年10月14日	上流側、下流側、放流水	令和3年11月1日	別紙 水質検査結果のとおり	
令和3年11月12日	上流側、下流側、放流水	令和3年11月22日	別紙 水質検査結果のとおり	
令和3年12月14日	上流側、下流側、放流水	令和4年1月12日	別紙 水質検査結果のとおり	
令和4年1月31日	上流側、下流側、放流水	令和4年3月3日	別紙 水質検査結果のとおり	
令和4年2月18日	上流側、下流側、放流水	令和4年3月25日	別紙 水質検査結果のとおり	
令和4年3月11日	上流側、下流側、放流水	令和4年3月31日	別紙 水質検査結果のとおり	

5 調整池の点検

	点検日	点検結果	講じた措置内容及びその年月日
4月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で破損、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
5月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で破損、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
6月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で破損、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
7月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で破損、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
8月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で破損、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
9月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で破損、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
10月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で破損、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
11月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で破損、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
12月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で破損、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
1月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で破損、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
2月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で破損、土砂堆積状況等を点検 異常なし	
3月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	目視で破損、土砂堆積状況等を点検 異常なし	

6-1 浸出水処理設備の点検

	点検日	点検結果	講じた措置内容及びその年月日
4月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロワー、計器類等を点検 異常なし	
5月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロワー、計器類等を点検 異常なし	
6月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロワー、計器類等を点検 異常なし	
7月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロワー、計器類等を点検 異常なし	
8月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロワー、計器類等を点検 異常なし	
9月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロワー、計器類等を点検 異常なし	
10月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロワー、計器類等を点検 異常なし	
11月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロワー、計器類等を点検 異常なし	
12月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロワー、計器類等を点検 異常なし	
1月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロワー、計器類等を点検 異常なし	
2月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロワー、計器類等を点検 異常なし	
3月	休業日（土日・祝日）を除く毎日	ポンプ、ブロワー、計器類等を点検 異常なし	

6-2 浸出水処理設備のプラントメーカ点検

	点検日	点検結果	講じた措置内容及びその年月日
4月	13日、14日、15日	ポンプ、ブロワ、計器類等を点検。簡易分析により各種処理 水槽稼働状況を確認。擁壁、遮水工の点検。異常なし	
5月	17日、18日、19日	ポンプ、ブロワ、計器類等を点検。簡易分析により各種処理 水槽稼働状況を確認。擁壁、遮水工の点検。異常なし	
6月	14日、15日、16日	ポンプ、ブロワ、計器類等を点検。簡易分析により各種処理 水槽稼働状況を確認。擁壁、遮水工の点検。異常なし	
7月	12日、13日、14日	ポンプ、ブロワ、計器類等を点検。簡易分析により各種処理 水槽稼働状況を確認。擁壁、遮水工の点検。異常なし	
8月	4日、5日、6日	ポンプ、ブロワ、計器類等を点検。簡易分析により各種処理 水槽稼働状況を確認。擁壁、遮水工の点検。異常なし	
9月	8日、9日、10日	ポンプ、ブロワ、計器類等を点検。簡易分析により各種処理 水槽稼働状況を確認。擁壁、遮水工の点検。異常なし	
10月	5日、6日、7日	ポンプ、ブロワ、計器類等を点検。簡易分析により各種処理 水槽稼働状況を確認。擁壁、遮水工の点検。異常なし	
11月	3日、4日、5日	ポンプ、ブロワ、計器類等を点検。簡易分析により各種処理 水槽稼働状況を確認。擁壁、遮水工の点検。異常なし	
12月	6日、4日、8日	ポンプ、ブロワ、計器類等を点検。簡易分析により各種処理 水槽稼働状況を確認。擁壁、遮水工の点検。異常なし	
1月	5日、6日、7日	ポンプ、ブロワ、計器類等を点検。簡易分析により各種処理 水槽稼働状況を確認。擁壁、遮水工の点検。異常なし	
2月	2日、3日、4日	ポンプ、ブロワ、計器類等を点検。簡易分析により各種処理 水槽稼働状況を確認。擁壁、遮水工の点検。異常なし	
3月	2日、3日、4日	ポンプ、ブロワ、計器類等を点検。簡易分析により各種処理 水槽稼働状況を確認。擁壁、遮水工の点検。異常なし	

7 残余の埋立容量

41, 868m³（令和3年7月10日時点）

地点別結果表(地下水上流側)

測定箇所			上流側採水箇所											
項 目		単位	4月19日	5月19日	6月16日	7月12日	8月17日	9月13日	10月14日	11月12日	12月14日	1月31日	2月18日	3月11日
1	アルキル水銀	mg / ℓ	検出せず	-	-	-	検出せず	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-
2	総水銀	mg / ℓ	0.0005未満	-	-	-	0.0005未満	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-
3	カドミウム	mg / ℓ	0.0003未満	-	-	-	0.0003未満	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-
4	鉛	mg / ℓ	0.001未満	-	-	-	0.001	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
5	六価クロム	mg / ℓ	0.02未満	-	-	-	0.02未満	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-
6	砒素	mg / ℓ	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
7	全シアン	mg / ℓ	検出せず	-	-	-	検出せず	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg / ℓ	検出せず	-	-	-	検出せず	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-
9	トリクロロエチレン	mg / ℓ	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
10	テトラクロロエチレン	mg / ℓ	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
11	ジクロロメタン	mg / ℓ	0.002未満	-	-	-	0.002未満	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-
12	四塩化炭素	mg / ℓ	0.0002未満	-	-	-	0.0002未満	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-
13	クロロエチレン	mg / ℓ	0.0002未満	-	-	-	0.0002未満	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-
14	1,2-ジクロロエタン	mg / ℓ	0.0004未満	-	-	-	0.0004未満	-	0.0004未満	-	-	0.0004未満	-	-
15	1,1-ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
16	1,2-ジクロロエチレン	mg / ℓ	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg / ℓ	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg / ℓ	0.0006未満	-	-	-	0.0006未満	-	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-
19	1,3-ジクロロプロペン	mg / ℓ	0.0002未満	-	-	-	0.0002未満	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-
20	ベンゼン	mg / ℓ	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
21	チウラム	mg / ℓ	0.0006未満	-	-	-	0.0006未満	-	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-
22	シマジン	mg / ℓ	0.0003未満	-	-	-	0.0003未満	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-
23	チオベンカルブ	mg / ℓ	0.002未満	-	-	-	0.002未満	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-
24	セレン	mg / ℓ	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
27	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg / ℓ	0.490	-	-	-	0.520	-	0.610	-	-	0.470	-	-
26	ふっ素	mg / ℓ	0.05未満	-	-	-	0.05未満	-	0.05未満	-	-	0.05未満	-	-
27	ほう素	mg / ℓ	0.1未満	-	-	-	0.1未満	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-
28	1,4-ジオキサン	mg / ℓ	0.005未満	-	-	-	0.005未満	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-
29	水素イオン濃度(pH)	-	7.1	7.2	7.7	7.6	7.2	7.4	7.1	7.6	7.5	7.4	7.0	7.5
30	電気伝導率	mS/m	11.7	8.6	9.3	11.1	7.2	8.8	33.9	9.7	16.7	7.3	7.5	12.2
31	塩化物イオン	mg / ℓ	19.0	9.7	4.1	2.6	2.9	3.1	78	5.7	25.0	7.3	10.0	18.0
32	ダイオキシン類	pg-TEQ / ℓ	-	-	-	-	0.079	-	-	-	-	0.150	-	-

地点別結果表(地下水下流側)

測定箇所			下流側採水箇所											
項 目		単位	4月19日	5月19日	6月16日	7月12日	8月17日	9月13日	10月14日	11月12日	12月28日	1月31日	2月18日	3月11日
1	アルキル水銀	mg/ℓ	検出せず	-	-	-	検出せず	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-
2	総水銀	mg/ℓ	0.0005未満	-	-	-	0.0005未満	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-
3	カドミウム	mg/ℓ	0.0003未満	-	-	-	0.0005	-	0.0004	-	-	0.0003	-	-
4	鉛	mg/ℓ	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
5	六価クロム	mg/ℓ	0.02未満	-	-	-	0.02未満	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-
6	砒素	mg/ℓ	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	0.001	-	-	0.001未満	-	-
7	全シアン	mg/ℓ	検出せず	-	-	-	検出せず	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/ℓ	検出せず	-	-	-	検出せず	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-
9	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
10	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
11	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.002未満	-	-	-	0.002未満	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-
12	四塩化炭素	mg/ℓ	0.0002未満	-	-	-	0.0002未満	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-
13	クロロエチレン	mg/ℓ	0.0002未満	-	-	-	0.0002未満	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-
14	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.0004未満	-	-	-	0.0004未満	-	0.0004未満	-	-	0.0004未満	-	-
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
16	1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.0006未満	-	-	-	0.0006未満	-	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-
19	1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.0002未満	-	-	-	0.0002未満	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-
20	ベンゼン	mg/ℓ	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
21	チウラム	mg/ℓ	0.0006未満	-	-	-	0.0006未満	-	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-
22	シマジン	mg/ℓ	0.0003未満	-	-	-	0.0003未満	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-
23	チオベンカルブ	mg/ℓ	0.002未満	-	-	-	0.002未満	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-
24	セレン	mg/ℓ	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-
27	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	0.650	-	-	-	0.720	-	0.650	-	-	0.970	-	-
26	ふっ素	mg/ℓ	0.06	-	-	-	0.05未満	-	0.06	-	-	0.05未満	-	-
27	ほう素	mg/ℓ	0.1未満	-	-	-	0.1未満	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-
28	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.005未満	-	-	-	0.005未満	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-
29	水素イオン濃度(pH)	-	7.7	8.0	7.7	7.8	7.5	7.8	7.8	7.3	7.5	7.6	7.8	8.0
30	電気伝導率	mS/m	40.5	30.9	35.8	37.6	35.6	39.1	43.7	33.9	42.3	38.9	35.3	42.9
31	塩化物イオン	mg/ℓ	12.0	11.0	13.0	17.0	11.0	8.3	15.0	17.0	15.0	18.0	18.0	21.0
32	ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	-	-	-	-	0.016	-	-	-	-	0.018	-	-

地点別結果表(放流水)

測定箇所			放 流 水												基準値(m g / ℓ 以下)
項 目		単位	4月19日	5月19日	6月16日	7月12日	8月17日	9月13日	10月14日	11月12日	12月14日	1月31日	2月18日	3月11日	
1	アルキル水銀化合物	m g / ℓ	検出せず	-	-	-	検出せず	-	検出せず	-	-	検出せず	-	-	検出されないこと
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	m g / ℓ	0.0005未満	-	-	-	0.0005未満	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.005
3	カドミウム及びその化合物	m g / ℓ	0.0003未満	-	-	-	0.0003未満	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.03
4	鉛及びその化合物	m g / ℓ	0.01未満	-	-	-	0.01未満	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.1
5	有機燐化合物	m g / ℓ	0.1未満	-	-	-	0.1未満	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	1
6	六価クロム化合物	m g / ℓ	0.02未満	-	-	-	0.02未満	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.5
7	砒素及びその化合物	m g / ℓ	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.1
8	シアン化合物(全シアン)	m g / ℓ	0.1未満	-	-	-	0.1未満	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	1
9	ポリ塩化ビフェニル(P C B)	m g / ℓ	0.0005未満	-	-	-	0.0005未満	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.003
10	トリクロロエチレン	m g / ℓ	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.1
11	テトラクロロエチレン	m g / ℓ	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.1
12	ジクロロメタン	m g / ℓ	0.002未満	-	-	-	0.002未満	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.2
13	四塩化炭素	m g / ℓ	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.02
14	1,2-ジクロロエタン	m g / ℓ	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.04
15	1,1-ジクロロエチレン	m g / ℓ	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	m g / ℓ	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.4
17	1,1,1-トリクロロエタン	m g / ℓ	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	3
18	1,1,2-トリクロロエタン	m g / ℓ	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.06
19	1,3-ジクロロプロベン	m g / ℓ	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.02
20	1,4-ジオキサン	m g / ℓ	0.005未満	-	-	-	0.005未満	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.5
21	チウラム	m g / ℓ	0.006未満	-	-	-	0.006未満	-	0.006未満	-	-	0.006未満	-	-	0.06
22	シマジン	m g / ℓ	0.003未満	-	-	-	0.003未満	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.03
23	チオベンカルブ	m g / ℓ	0.02未満	-	-	-	0.02未満	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.2
24	ベンゼン	m g / ℓ	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.1
25	セレン及びその化合物	m g / ℓ	0.001未満	-	-	-	0.001未満	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.1
26	ほう素及びその化合物	m g / ℓ	1.0未満	-	-	-	1.0未満	-	1.0未満	-	-	1.0未満	-	-	50
27	ふっ素及びその化合物	m g / ℓ	0.5未満	-	-	-	0.5未満	-	0.5未満	-	-	0.5未満	-	-	15
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	m g / ℓ	4.0	-	-	-	3.0	-	3.3	-	-	3.4	-	-	200
29	水素イオン濃度(p H)	-	7.5	7.4	7.4	7.7	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	7.7	5.8~8.6
30	生物化学的酸素要求量(BOD)	m g / ℓ	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	10 [※]
31	化学的酸素要求量(CODMn)	m g / ℓ	1.0	1.4	1.4	1.6	2.3	1.2	0.7	0.6	1.4	1.3	1.2	1.4	10 [※]
32	浮遊物質質量(S S)	m g / ℓ	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	10 [※]
33	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	m g / ℓ	2.0未満	-	-	-	2.0未満	-	2.0未満	-	-	2.0未満	-	-	5
34	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	m g / ℓ	2.0未満	-	-	-	2.0未満	-	2.0未満	-	-	2.0未満	-	-	30
35	フェノール類含有量	m g / ℓ	0.5未満	-	-	-	0.5未満	-	0.5未満	-	-	0.5未満	-	-	5
36	銅含有量	m g / ℓ	0.1未満	-	-	-	0.1未満	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	3
37	亜鉛含有量	m g / ℓ	0.1未満	-	-	-	0.1未満	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	2
38	溶解性鉄含有量	m g / ℓ	0.1未満	-	-	-	0.1未満	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	10
39	溶解性マンガン含有量	m g / ℓ	0.1未満	-	-	-	0.1未満	-	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-	10
40	クロム含有量	m g / ℓ	0.05未満	-	-	-	0.05未満	-	0.05未満	-	-	0.05未満	-	-	2
41	大腸菌群数	個/ c m ³	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	3000 (個/ c m ³)
42	窒素含有量	m g / ℓ	4.1	3.4	3.5	3.0	3.4	4.2	3.6	3.2	3.4	3.4	2.5	6.6	10
43	燐含有量	m g / ℓ	0.58	-	-	-	0.42	-	0.60	-	-	0.44	-	-	16
44	電気伝導率	m S / m	314	236	264	212	216	239	248	225	249	251	243	291	-
45	塩化物イオン	m g / ℓ	970	670	720	600	570	720	740	660	730	370	710	860	-
46	ダイオキシン類	μ g -T E Q / ℓ	-	-	-	-	0.011	-	-	-	-	0.000	-	-	10 (μ g -T E Q / ℓ)

※ 印は維持管理計画の基準値（排水基準値は、BOD：60m g / ℓ、CODMn：90m g / ℓ、S S：60m g / ℓ）

八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和3年4月)

No. 1

4月1日



4月2日



4月5日



4月6日



4月7日



4月8日



4月9日



4月12日



4月13日



4月14日



4月15日



4月16日



4月19日



4月20日



4月21日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和 3 年 4 月)

No. 2

4月22日



4月23日



4月24日



4月26日



4月27日



4月29日



4月30日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和3年5月)

No. 1

5月1日



5月3日



5月4日



5月5日



5月6日



5月7日



5月8日



5月10日



5月11日



5月12日



5月13日



5月14日



5月15日



5月17日



5月18日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和3年5月)

No. 2

5月19日



5月20日



5月21日



5月22日



5月24日



5月25日



5月26日



5月27日



5月28日



5月29日



5月31日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和3年6月)

No. 1

6月1日



6月2日



6月3日



6月4日



6月5日



6月7日



6月8日



6月9日



6月10日



6月11日



6月12日



6月14日



6月15日



6月16日



6月17日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和 3 年 6 月)

No. 2

6月18日



6月19日



6月21日



6月22日



6月23日



6月24日



6月25日



6月26日



6月28日



6月29日



6月30日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和3年7月)

No. 1

7月1日



7月2日



7月3日



7月4日



7月8日



7月9日



7月10日



7月12日



7月13日



7月14日



7月15日



7月19日



7月20日



7月21日



7月22日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和 3 年 7 月)

No. 2

7月26日



7月27日



7月31日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和3年8月)

No. 1

8月1日



8月2日



8月3日



8月4日



8月5日



8月6日



8月7日



8月9日



8月10日



8月11日



8月12日



8月16日



8月17日



8月18日



8月19日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和 3 年 8 月)

No. 2

8月20日



8月21日



8月23日



8月24日



8月25日



8月26日



8月27日



8月30日



8月31日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和3年9月)

No. 1

9月1日



9月2日



9月3日



9月4日



9月6日



9月7日



9月8日



9月9日



9月10日



9月13日



9月14日



9月15日



9月16日



9月17日



9月18日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和 3 年 9 月)

No. 2

9月20日



9月22日



9月23日



9月24日



9月25日



9月27日



9月28日



9月29日



9月30日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和3年10月)

No. 1

10月2日



10月4日



10月5日



10月7日



10月8日



10月9日



10月11日



10月12日



10月13日



10月14日



10月15日



10月17日



10月18日



10月19日



10月20日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和3年10月)

No. 2

10月21日



10月22日



10月23日



10月25日



10月26日



10月27日



10月28日



10月29日



10月30日



10月31日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和3年11月)

No. 1

11月1日



11月2日



11月3日



11月4日



11月5日



11月6日



11月8日



11月9日



11月10日



11月11日



11月12日



11月13日



11月15日



11月16日



11月17日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和3年11月)

No. 2

11月18日



11月20日



11月21日



11月23日



11月24日



11月25日



11月26日



11月29日



11月30日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和3年12月)

No. 1

12月1日



12月2日



12月3日



12月4日



12月5日



12月6日



12月7日



12月8日



12月9日



12月10日



12月11日



12月13日



12月14日



12月15日



12月16日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和3年12月)

No. 2

12月17日



12月18日



12月20日



12月21日



12月22日



12月23日



12月25日



12月27日



12月28日



12月29日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和4年1月)

No. 1

1月5日



1月6日



1月7日



1月8日



1月10日



1月11日



1月12日



1月13日



1月14日



1月15日



1月17日



1月18日



1月19日



1月20日



1月21日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和4年1月)

No. 2

1月22日



1月24日



1月25日



1月26日



1月27日



1月28日



1月29日



1月30日



1月31日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和4年2月)

No. 1

2月1日



2月7日



2月8日



2月9日



2月10日



2月11日



2月12日



2月14日



2月15日



2月16日



2月17日



2月18日



2月19日



2月21日



2月22日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和4年2月)

No. 2

2月24日



2月26日



2月28日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和4年3月)

No. 1

3月1日



3月2日



3月3日



3月4日



3月5日



3月6日



3月7日



3月8日



3月9日



3月10日



3月11日



3月12日



3月14日



3月15日



3月16日



八丈島一般廃棄物管理型最終処分場 埋立地写真

(令和4年3月)

No. 2

3月17日



3月18日



3月19日



3月21日



3月22日



3月23日



3月24日



3月25日



3月26日



3月28日



3月29日



3月30日



3月31日

